

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»  
305000, г.Курск, ул. Почтовая,3, тел.: (4712) 70-01-09  
0001.510130

Испытательный лабораторный центр  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»  
Аттестат аккредитации №ГЭСН.РУ.ЦОА.038  
Зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.

12 октября 2014 год

**ПРОТОКОЛ № 90**  
**замеров уровня искусственной освещенности от 10.07.2014г**

1. Дата и время проведения измерений: 09.07.2014г.
2. Наименование и адрес объекта: МБОУ «Новопоселеновская средняя общеобразовательная школа» Курского района, Курской области. Курская область, Курский р-н, д.1-е Цветово, ул. Школьная-21.
3. Измерения проведены в присутствии (Ф.И.О. должность уполномоченного представителя объекта): директора школы Морозовой З.А.
4. Цель проведения измерений: проведение исследований, испытаний по заявлению от 09.06.2014г. №3030.
5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерений	номер	Сведения о поверке		Срок действия	Погрешность прибора
		номер	дата		
Люксметр/УФ-радиометр	06070	0400156	20.12.2013г.	До 20.12.14г.	± 8 %

6. Наименование нормативного документа, в соответствии с которым выполнялись измерения и выдано заключение: ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**7. Результаты измерений:**

Место проведения	Разряд зрительных работ/рабочая поверхность	Система освещения (комбинированная, общая)	Источники/Вид освещения	Значение освещенности (лк)	
				Фактическое	Допустимое
Кабинет №1					
Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	212	200
Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	215	200
Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	225	200
Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	222	200

	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	212	200
2	Кабинет №2					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	235	200
1	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	231	200
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	200	200
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	204	200
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	210	200
3	Кабинет № 6					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	205	200
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	205	200
1	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	207	200
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	202	200
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	200	200
4	Кабинет № 5					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	303	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	303	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	304	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	309	300
5	Кабинет ОБЖ					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	309	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	306	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	300	300
1	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	302	300
6	Кабинет физики					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	208	200
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	204	200
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	209	200

1	место №3					
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	202	200
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	208	200
7	Кабинет №1 начальной школы					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	315	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	314	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	310	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	315	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	313	300
8	Кабинет №2 начальной школы					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	311	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	310	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	326	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	310	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	318	300
9	Кабинет № 15					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.н.	315	200
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.н.	315	200
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.н.	317	200
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.н.	312	200
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.н.	310	200
10	Спортивный зал					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	201	200
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	203	200
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	205	200
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	204	200
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	200	200
	3-тий					

	Цветовский филиал МБОУ «Ново поселеновская СОШ»					
11	Кабинет №1					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	307	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	302	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	302	300
12	Кабинет №2					
	Рабочее место №1	Г-08	общее	л.л.	309	300
	Рабочее место №2	Г-08	общее	л.л.	304	300
	Рабочее место №3	Г-08	общее	л.л.	305	300
	Рабочее место №4	Г-08	общее	л.л.	302	300
	Рабочее место №5	Г-08	общее	л.л.	304	300

Замеры проведены пом. врача отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз

*2009*

Чехлыстовой Н.Е.

